

접수번호 : 10-1920-5988
(Receipt No.)



전기용품안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05024-10006
(Certificate No.)

제조업자명 : Littelfuse Phils.Inc
(Factory)

대표자명 : Eduardo Bagadion
(President)

제조공장위치 : Lima Technology Center, Special Economic Zone Lipa
(Factory Address) City-Malvar, Batangas, Philippines

제품명 : 퓨즈(Fuse)
(Product)

기본모델명 : TE 804 250V 3.15A
(Basic Model)

정격 : TT3.15AL 250V
(Rating)

파생모델명 : See the attachment 2
(Series Model)

적용기준 : K60127-1(2008-12), K60127-4(2008-12)
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여
안전인증서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Section 2
of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2010년 11월 15일
year month day

ktl

한국산업기술시험원

KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부 : 1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
(Annex) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)
3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Status of Certificate Revisions)

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
TE 804 250V 4A	Rated current is changed only (TT4AL 250V)
TE 804 250V 5A	Rated current is changed only (TT5AL 250V)
TE 804 250V 6.3A	Rated current is changed only (TT6.3AL 250V)
TE 807 250V 3.15A	Rated current is changed only (TT3.15AL 250V)
TE 807 250V 4A	Rated current is changed only (TT4AL 250V)
TE 807 250V 5A	Rated current is changed only (TT5AL 250V)
TE 807 250V 6.3A	Rated current is changed only (TT6.3AL 250V)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. Test Report No. : 10-1920-5988 (2010.11.12.) 2. Product Description - 퓨즈 - TT3.15AL 250V - Breaking capacity : 150A - Long Time-lag type, Low-breaking capacity - Standard sheet 1	
□ 본 제품의 시험내용에 관 하여 문의하실 사항이 있으시 면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자 : 디지털산업본부 전기전자평가센터 조인철 / (02)860-1425 □ If you have any question on product testing, please contact the person below : Job holder : Digital Industry Division Electric & Electronics Testing Center, INCHUL CHO/+82 2 8601-425	

FP511-09-00