

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Littelfuse Inc.
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz
Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-6 (VDE 0820-6):2015-07; EN 60127-6:2014



Aktenzeichen: 740300-1170-0065 / 237855

File ref.:

Ausweis-Nr. 118347

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1999-08-17

(letzte Änderung / updated 2017-11-02)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
740300-1170-0065 / 237855 / CC2 / EUL

letzte Änderung / *updated*
2017-11-02

Datum / *Date*
1999-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 118347.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 118347.

G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz *Fuse-holder for miniature cartridge fuse-link*

Typ(en) / *Type(s)*

814 (Halter / holder)

815 (Kappe / cap; 5 x 20 mm)

816 (Kappe / cap; 6,3 x 32 mm)

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 6,3 A
Rated current

Bemessungswert der zul. Verlustleistung 1,6 W (814 / 815)
Rated power acceptance 2,5 W (814 / 816)

Maße in mm 5 x 20 mm (814 / 816)
Dimension in mm 6,3 x 32 mm (814 / 816)

Berührungsschutz PC 2
Protection against shock

Zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I
For incorporation in class

Überspannungskategorie III (814 / 815)
Overvoltage category II (814 / 816)

Verschmutzungsgrad 3 (814 / 815)
Degree of pollution 2 (814 / 816)

Vergleichszahl der Kriechwegbildung CTI 175
Comperative tracking index (CTI)

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 600 vom 2017-11-02
Further information see appendix no. 600 dated 2017-11-02

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
118347 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.* letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
740300-1170-0065 / 237855 / CC2 / EUL 2017-11-02 1999-08-17

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 118347.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 118347.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2

