

Zertifikat

mit überwachter Konformität

Certificate

of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
J 50501694

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

H.Z

Unser Zeichen *Our Reference*

01-SSC-CN21UB06 001

Ausstellungsdatum

26.04.2021

Date of Issue

(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Littelfuse Inc.
8755 West Higgins Road,
O'Hare Plaza II Ste 500
Chicago IL 60631
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Littelfuse Phils., Inc.
Lima Technology Center
Special Economic Zone
Lipa City-Malvar
Batangas
Philippines

Prüfzeichen *Test Mark*



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111239078

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60127-1:2006+A1+A2
EN 60127-7:2016

IEC 60127-1:2006+A1
IEC 60127-7:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

(Miniature Fuse-link)

Type Designation	: 422 series 422A series (Littelfuse)	5
Rated Voltage	: 1) 250VAC and 250VDC 2) 125VAC and 125VDC	
Rated Current	: 1) 750mA; 1A; 1,25A; 1,5A and 2A 2) 2,5A; 3A; 3,15A; 3,5A; 4A and 5A	
T/I Characteristic	: t2=1h, t8=1s	
Rated Breaking Capacity:	1) 50A at 250VAC or 50A at 250VDC 2) 50A at 125VAC or 100A at 125VDC	

5

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Kenny Shi