

접 수 번 호 : 09-1920-3064
(Receipt No.)



전기용품안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : SU05024-9004
(Certificate No.)

제 조 업 자 명 : Littelfuse Phils.Inc
(Factory)

대 표 자 명 : Eduardo Bagadion
(President)

제 조 공 장 의 : Lima Technology Center, Special Economic Zone Lipa
소 재 지 : City-Malvar, Batangas, Philippines
(Factory Address)

제 품 명 : 퓨즈(초소형 퓨즈링크) (Miniature fuses)
(Product)

기 본 모 델 명 : TE5 400 250V 800mA
(Basic Model)

정 격 : T800mA 250V
(Rating)

파 생 모 델 명 : TE5 400 250V 500mA
(Series Model)

적 용 기 준 : K60127-1, K60127-3
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여
안전인증서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Section 2
of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2009년 07월 21일
year month day



한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

- 첨 부 : 1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
(Annex) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)
3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Status of Certificate Revisions)

☐ 첨부 1 : 안전관리부품 및 재질목록
List of Critical Components

부품명 (회로기호) Component (Part no.)	제조사 (상표명) Manufacturer (Brand)	모델명 (형식) Model (Type)	정격 또는 특성 Rating or Characteristics	인증마크 Tested by
Not applicable				

☐ 유의사항 (Attention) :

- 안전관리부품은 전기적인 안전에 직접적인 영향을 주는 부품으로서 안전인증기관이 정기공장검사 시 확인 관리 하는 사항입니다. 따라서 상기목록에 기재된 사항을 변경하거나 또는 복수등재를 원하시는 경우는 안전인증기관에 인증변경신청을 하여야 합니다.
As the "Critical components" are parts in directly related with safety, these components shall be checked during a factory inspection by the certification body. In case of applying multiful listing or changing the items above, the certification revision shall be applied.
- 인증변경신청 없이 임의로 변경하는 경우는, 전기용품안전관리법 제 9 조제 1 항의 규정에 의한 안전인증취소 사유가 됨을 유의하시기 바랍니다.
The Safety Certification will be cancelled under the Safety Control Law for Electrical Appliances, Paragraph 1 of Article 9 if the contents of the Certification is altered without our authorization.

FP511-10-00

☐ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
TE5 400 250V 500mA	Rated current is changed(T500mA 250V, 100A)
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
1. Test Report Ref. No. : 09-1920-3064(2009.07.17.) 2. Products Description - 퓨즈(초소형 퓨즈링크) - Standard sheet 4 - Time lag type - Low-breaking capacity - T800mA 250 V - Breaking capacity : 100A	
□ 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험담당자 : 디지털산업본부 전자부품센터 조인철 / (02)860-1425 □ If you have any question on product testing, please contact the person below : Job holder : Digital Industry Division Electric Components Center, INCHUL CHO/+82 2 8601-425	

FP511-09-00

☐ 첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
Not applicable

FP511-11-00