VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG

CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Littelfuse Inc.
O'Hare Plaza II Ste 500
8755 W. Higgins Rd.
CHICAGO IL 60631
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link
218

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

VDE REG B577 oder/or VDE REG B577 oder/or VDE-REG B577

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2015-12; EN 60127-1:2006+A1:2011+A2:2015
DIN EN 60127-2 (VDE 0820-2):2015-07; EN 60127-2:2014
IEC 60127-1:2006
IEC 60127-1:2006/AMD1:2011
IEC 60127-1:2006/AMD2:2015
IEC 60127-2:2014

Aktenzeichen: 740300-1170-0025 / 233312
File ref.:
Ausweis-Nr. 40016604 Blatt 1
Certificate No. *Page*
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

R. Nickel

Offenbach, 2006-01-24
(letzte Änderung / updated 2017-03-08)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
740300-1170-0025 / 233312 / CC2 / EUL	2017-03-08	2006-01-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40016604.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40016604.

G-Sicherungseinsatz
Cartridge fuse-link
218

Typ(en) / *Type(s)*

218

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	15 A
Normblatt *Standard sheet*	3
Maße in mm *Dimension in mm*	5 x 20
Kennzeichnung der Charakteristik *Characteristic symbol*	T
Kennzeichnung des Ausschaltvermögens *Breaking capacity symbol*	L
Bemessungsausschaltvermögen *Rated breaking capacity*	35 A bzw. 10 x In *35 A resp. 10 x In*
Zeit/Strom-Charakteristik *Time/current-characteristic*	träge *time-lag*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Littelfuse Inc., O'Hare Plaza II Ste 500, 8755 W. Higgins Rd., CHICAGO IL 60631, USA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
740300-1170-0025 / 233312 / CC2 / EUL	2017-03-08	2006-01-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40016604.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40016604.

Anmerkung	Die Anforderungen für 15 A waren die gleichen wie für 10 A (höchster Bemessungsstrom des Normblattes)
Remark	*The requirements for 15 A were the same as for 10 A (highest rating of the standard sheet)*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.**
This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the ***EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.***

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC2
Section CC2