

**Zertifikat**  
mit überwachter Konformität

**Certificate**  
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
J 50505290

Blatt *Sheet*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*  
H.Z.

Unser Zeichen *Our Reference*  
01-SDW-CN210JQA 001

Ausstellungsdatum *Date of Issue*  
04.06.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road,  
O'Hare Plaza II Ste 500  
Chicago IL 60631  
USA

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*  
Littelfuse S. de R.L. de C.V.  
Libramiento Venustiano Carranza No. 250  
26090 Piedras Negras  
MEXICO

**Prüfzeichen *Test Mark***



Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 60269-1:2007+A1+A2  
EN 60269-6:2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

(Low-voltage Fuse for PV System)

Fuse-link  
Type Designation : SPFIx  
SPFIxCN  
x is variable, See Appendix 1.0  
7  
Rated Voltage : DC 1000V  
Rated Current : 2A; 2,5A; 3A; 3,5A; 4A; 5A; 6A;  
8A; 10A; 12A; 15A; 20A; 25A and 30A  
Rated Breaking Capacity: 20kA  
Breaking Range : gPV  
Rated Power Dissipation: 2,15W at 0,7In; 4,7W at In  
Size : See Appendix 1.0  
Arc Voltage Limits : 3500V

7

ANLAGE (Appendix): 1.0

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Kenny Shi

**Zertifikat**  
mit überwachter Konformität

**Certificate**  
of surveyed conformity



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
J 50505290

Blatt *Sheet*  
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i>
H.Z.	01-SDW-CN210JQA 001	04.06.2021	(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
Littelfuse Inc.  
8755 West Higgins Road,  
O'Hare Plaza II Ste 500  
Chicago IL 60631  
USA

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
Suzhou Littelfuse OVS Ltd  
6 Xinghai Street  
Suzhou Industrial Park  
Suzhou  
215021 Jiangsu  
P.R. China

**Prüfzeichen *Test Mark***



**Geprüft nach *Tested acc. to***  
EN 60269-1:2007+A1+A2  
EN 60269-6:2011

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

(Low-voltage Fuse for PV System)

Fuse-link  
Type Designation : SPFIx 7  
SPFIxCN  
x is variable, See Appendix 1.0

Rated Voltage : DC 1000V  
Rated Current : 2A; 2,5A; 3A; 3,5A; 4A; 5A; 6A;  
8A; 10A; 12A; 15A; 20A; 25A and 30A

Rated Breaking Capacity: 20kA  
Breaking Range : gPV  
Rated Power Dissipation: 2,15W at 0,7In; 4,7W at In  
Size : See Appendix 1.0  
Arc Voltage Limits : 3500V

7

ANLAGE (Appendix): 1.0

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Zertifizierungsstelle**



**Kenny Shi**

Littelfuse Inc.  
Henry Zhang Global Standards  
Manager

Date : 04.06.2021  
Our ref. : SDW 01  
Your ref.: H.Z.

8755 West Higgins Road,  
O'Hare Plaza II Ste 500  
Chicago IL 60631  
USA

**Ref : J Certificate of Surveyed Conformity**

Type of Equipment : Low-voltage Fuse for PV System  
Model Designation : See Certificate  
Certificate No. : J 50505290 0001  
Report No. : CN210JQA 001

Dear Henry Zhang,

The above specified equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.


Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name and address of the manufacturer or his authorized representative / importer, including their respective contact addresses on the product prior to marketing of the product in the European Economic Area.

With kind regards,

Certification Body

  
Kenny Shi

cc: Suzhou Littelfuse OVS Ltd

Enclosure

证书的详细资料请登陆[www.certipedia.com](http://www.certipedia.com)查阅,或拨打我司客服热线800 999 3668 / 400 883 1300咨询